

**CZASOOKRESY KONTROLI PLANOWYCH BHP/PPOŻ.
ORAZ PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU I INSTALACJI W ZAKŁADZIE ROLNYM***

Lp.	Rodzaj czynności/kontroli	Termin
1.	Drogi komunikacyjne po których najczęściej poruszają się pracownicy (oświetlenie, wyrównanie nawierzchni, piasek w skrzyniach)	co najmniej 1 raz w roku (październik)
2.	Wyposażenie ciągników, maszyn samojezdnych, obiektów produkcyjnych i biurowych w apteczki pierwszej pomocy; uzupełnianie zawartości apteczek.	co najmniej 1 raz w roku
3.	Zapewnienie obecności ciągnika z pługiem na polach, w pobliżu koszenia kombajnami	podczas żniw
4.	Drogi pożarowe i ewakuacyjne	codziennie
5.	Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego	co najmniej 1 raz w roku
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	co 2 lata
7.	Kontrola stanu przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)	co 1 rok
8.	Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej	co 5 lat
9.	Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej	co 5 lat
10.	Badanie instalacji odgromowej	co 5 lat

* - należy sporządzić protokoły z kontroli/przeглядów